

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А; т. 217-44-08

Управление надзорной деятельности

г. Екатеринбург ул. Беллинского, 115; т. 228-53-71

ОНД Верх-Исетского района МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Серафимы Дерябиной, 16; т. 234-37-14; ognviz@e1.ru

Акт № 2
обследования

«20» февраля 2012 г.

город Екатеринбург
(город, село, поселок)

11 ч. 00 мин.

Ковыным Константином Евгеньевичем - государственным инспектором Верх-Исетского района г. Екатеринбурга по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) обследование)
в период с 11 ч. 00 мин. «16» февраля 2012 г. по 11 ч 00 мин. «20» февраля 2012 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в помещениях здания

МБДОУ - детский сад №251

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: г. Екатеринбург ул. Папанина, 24

при обследовании совместно

с заведующим МБДОУ детский сад №251 Козловой Н. Н.

(имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствующих при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБДОУ детский сад №251 двухэтажное, третьей степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности (по СНиП 21-01-97*) Ф 1.1. Освещение электрическое 220 В., отопление центральное. Помещения здания оборудованы системами АПС, СОУЭ, обеспечено первичными средствами пожаротушения.

2) в ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен:

Александровский
Вячеслав Сергеевич МБДОУ №251

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя)

Акт
(подпись)

20 февраля 2012 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Ивановский Борисов Н.Н.
(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя)

Иванов
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.
" 2 " _____ 20__ г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Верх-Исетского района
г. Екатеринбурга по пожарному надзору Ковин К. Е.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



" 2 " _____ 20__ г.